

Исх. 15/10-*Д/К* от 15.12.2010 г

Директору по сбыту  
ОАО "Колэнергообьют"  
А.Е.Стегний  
тел. (8152) 692-932

Источники компенсации реактивной мощности на ОАО "Олкон"

Тип компенсирующей установки	Номинальное напряжение (кВ)	Мощность		Место присоединения присоединения ПС, фидер	Количество	Режим и время работы
		(квар)				
1	2	4	5	6	7	
1.	6	750	п/ст-18, 2 с.ш. 6кВ	1	Вкл.	
2. УК-6, 3-300ПУ-5	6	1120	п/ст-5, 1 с.ш. 6 кВ	1	Вкл.	
3. УК-6, 3-300ПУ-5	6	1120	п/ст-5, 4 с.ш. 6кВ	1	Вкл.	
4. КС2-6, 3-75	6	880	п/ст-24, 1 с.ш. 6кВ	1	Вкл.	
5. КС2-6, 3-75	6	910	п/ст-24, 2 с.ш. 6кВ	1	Вкл.	
6. УКМ-6, 3-400 У1	6	1100	п/ст-68, N-2	1	Откл.	
7. КС2-6, 3-67-2У-3	6	800	п/ст-68, N-3	1	Откл.	

Главный энергетик ОАО "Олкон"



Э.К. Кеасов